

תעודת בדיקה מספר 9612322757 א/
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: טלפייר גלאי אש וגז בע"מ
כתובת: הסיבים 43 פתח תקווה
תאריך ההזמנה: 03.08.16
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

יחידת בקרה אנלוגית לגילוי וכיבוי אש מדגם GUARD7 מתוצרת חברת טלפייר, ישראל
גרסה 5.36H, מספר רכזת 16200001

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיפים: 30, 31, 33, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 90 של תקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 2010.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--	--	---

1: כללי

הובאה לבדיקה ע"י המזמין יחידת בקרה אנלוגית מדגם GUARD7 מתוצרת חברת טלפייר. יחידת הבקרה נבדקה עם הציוד הבא:

תיאור	דגם
כרטיס ראשי	ADR-7062
כרטיס תצוגה	24064B-2
כרטיס LED	ADR-7063
גלאי עשן	TFO-480A
גלאי עשן משולב	TPH-482A
גלאי חום	TFH-280A
חייגן	TDM-500I
לוח משנה	RM-7000
ספק כוח תוצרת חברת MW נתוני מוצא: 4.5A, 27.8V	LRS100-24
לחצן	TPB800
כרטיס ניתוק	LI3000/E

2: מסקנה

מערכת הגילוי מדגם GUARD7 שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

3: הערה:

3.1 יחידת הבקרה נבדקה עם מצבר מדגם 12V/7AH, YUASA
3.2 יש להגן על חיבור כבל הזינה ברכזת

שם הבודק: יוסי אהרון

ca/1

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

כרטיסים

תיאור	דגם
מכלול מבוא	ADR805
מכלול ממסר מוצא	ADR-741
מכלול מבוא/מוצא תלת ערוצי	ADR-723
מכלול מבוא	ADR-705
מכלול מוצא כתובתי למיתוג	ADR-742
מכלול מוצא שמונה ערוצים	ADR828A
מכלול מבוא שני ערוצים	ADR-712/812A
מכלול מבוא/מוצא	ADR823A
כולל כרטיס הרחבה ADR-712EM6	ADR-718
כרטיס מבוא 8 ערוצים	ADR-818A

כרטיס מכלולי כיבוי שנבדקו להתאמה עם רכזת מדגם GUARD7

מתאם כיבוי	כרטיס כיבוי	סוג כיבוי	רכזת
TLA-44	ADR-723	FIRE-PRO	GUARD7
	ADR-823A		
TLA-33	ADR-723	GREENEX	
	ADR-823A		
TLA-115	ADR-723	SAFE-FIWAREC	
	ADR-823A		
TLA-130	ADR-723	FIKE -FIRERASER	
TLA-23	ADR-723	FIKE-Impulse	
	ADR-823A		




- יש לחבר לכרטיס ADR-823A כרטיס הקטנת מתח מדגם LDO-7000

תעודת בדיקה 9612322757 א/

דף 3 מתוך 3 דפים

תאור מורחב של המוצר

להלן תמונות חיצוניות ופנימיות של יחידת הבקרה:



שם הבודק: יוסי אהרון

10/11

שם החותם: אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות