



תעודת בדיקה מספר 9612316146

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	טלפייר בע"מ
כתובת:	הלפיד 5 קרית מטלון
עיר:	פתח תקוה
תאריך ההזמנה:	16.06.20
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין	

בדיקה של:

מערכת כריזה מדגם (EVAX-200) TFX-200 מתוצרת חברת EVAX SYSTEM INC ארה"ב

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות הסעיפים 4 עד 22 וסעיף 27 של תקן UL1711 והתאמה לסעיף 34 של ת"י 1220 חלק 2, גילוי אש יחידות בקרה" אוקטובר 2014. והתאמה לדרישות סעיף 11.1.5 של תקן 1220 חלק 3 "הוראות התקנה ודרישות כלליות" אוקטובר 2014.

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואה	מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן
---	--

כללי:

הובאה לבדיקה ע"י המזמין מערכת כריזה מדגם TFX-200 מתוצרת חברת EVAX, הכריזה יכולה לספק עד 200 וואט לרמקולים. (מאה ווט לכל מוצא)

פרוט הציווד שנבדק:

שם היצרן	דגם	תאור
EVAX-200	EVAX	מערכת כריזה 200 וואט
4-49-8028	MCI	שנאי 2 יחידות
EVAX	EVAX	מקרופון
BCF-153-6TH	BCF	רמקול

מסקנה

מערכת הכריזה שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו

הערות

- יש לוודא שההספק המקסימלי של כל הרמקולים המותקנים באתר לא יעלה על 100 וואט בכל מוצא
- קו פיקוד הפעלת מערכת הכריזה מיחידת הבקרה וקו דיווח תקלה ממערכת כריזה לרכזת יהיה בקו מבוקר בלבד
- יש לוודא חיבור הארקה למארז הכריזה בהתאם לחוק החשמל וחיבור מתח זינה לפי תקן 1220 חלק 3

שם החותם: חזני פלג
 תפקידו: מהנדס בכיר



תמונות



שם החותם: חזני מנחם
תפקידו: מהנדס בכיר