

ת ע ו ד ה בדיקה מספר 9912310597

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: טלפייר גלאי אש וגז בע"מ
כתובת: הסיבים 43 פתח תקווה
תאריך ההזמנה: 28.04.2019
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

חייגן אוטומטי סלולרי וקווי למערכות לגילוי אש דגם TDM-500ICN , מתוצרת חברת טלפייר ישראל.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיפים 31, 33, 59, 65, 67 התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 2014.

מסמך זה אינו היתר סימון תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

1 - כללי

הובא לבדיקה ע"י המזמין חייגן אוטומטי סלולרי וקווי מדגם TDM-500ICN מתוצרת חברת טלפייר החייגן כולל את המרכיבים הבאים : כרטיס חייגן סלולרי דגם CEM 7 , גרסה A , כרטיס חייגן קווי מדגם TDM-500I גרסה D , להפעלת החייגן נעשה שימוש ברכזות מדגמים GUARD-7 ו-TSA-200 . גודל מעטה פלסטיק הינו כ (167*125*33 מ"מ)

2 - מסקנה

החייגן האוטומטי הסלולרי מדגם TDM500ICN , מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

3- הערות:

- 3.1 החייגן האוטומטי נבדק גם להתאמה לדרגת סיכון 1 ו- 2 כמפורט בתקן 1220 חלק 3.
- 3.2 בחיבור החייגן אוטומטי לרכזת גילוי אש, יש לוודא: בקרת קווים, אי חריגה ממתחי אספקה של הרכזת ובקרה לחוסר קליטה.

תאריך הדפסת המסמך: 28.04.2019

שם החותם: כורש חזני
תפקידו: מהנדס בכיר

שם החותם: אלברט אזולאי

תפקידו: ראש ענף מערכות גילוי והתראה

ת ע ו ד ה בדיקה מספר 9912310597

דף 2 מתוך 2 דפים

4. להלן תמונות של החייגן למערכת גילוי וכיבוי אש מדגם TDM-500ICN מעטה פלסטיק

