

## תעודת בדיקה מספר 7052385136

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

### פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	טלפייר גלאי אש וגז בע"מ
כתובת:	הסיבים 43
עיר:	פתח תקווה
תאריך ההזמנה:	04.08.2020
הדוגמה נטלה ע"י	בא כוח המכון

### בדיקה של:

מפסק אחזקה לכיבוי המשמש לנטרול כיבוי בעת פעולות אחזקה מדגם TPB-AKC מתוצרת חברת טלפייר המחובר לרכזות מסדרה TSA מתוצרת חברת טלפייר
--

### מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיף 4.3.6 של תקן 1597 דצמבר 2019
---

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואה

### כללי:

הובאה לבדיקה ע"י המזמין כרטיס נטרול כיבוי לצורכי תחזוקה מדגם TPB-AKC מתוצרת חברת טלפייר  
**מפסק נטרול כיבוי כולל את הפרטים הבאים:**  
א. מפתח שלא ניתן להסרה בזמן נטרול הכיבוי  
ב. מנגנון מפתח מתוצרת חברת DECA  
ב. קופסא פלסטיק בצבע אפור מוגנת אש

### מסקנה

כרטיס נטרול שנבדק מתאים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

### הערות

א. מפסק נטרול כיבוי כולל מפתח שבזמן נטרול הכיבוי, לא ניתן להוציא את המפתח עד למעבר למצב איפסור.  
ב. בזמן נטרול הכיבוי מתקבל תקלה ברכזת הגילוי.  
ג. הקווים מהרכזת ליחידת הניטרול מבוקרים  
ד. מפסק נטרול מיועד לניטרול של מכלול כיבוי אחד בלבד  
ה. יש לוודא שהסימונים על גבי הקופסא יהיו ברי קיימא

### בודק:

שם החותם: ברק זולונץ  
תפקידו: בודק

ברק זולונץ

תעודת בדיקה 7052385136

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

